



Tarnów Grodkowski, dnia 29.08.2013 r.

Oczyszczalnia  
Ścieków w Tarnowie  
Grodkowskim  
tel. 077 415-55-85  
tel./fax .077 415-54-32

Stacja Uzdatniania  
Wody w Grodkowie  
tel/fax. 077 415-55-33

**Konta Bankowe:**

- BS Grodków-Łosiów  
67 8870 0005 2001  
0030 4400 0001  
- ING Bank Śląski S.A.  
24 1050 1171 1000  
0022 9616 2577

NIP 753-000-07-96  
REGON 530587733  
Sąd Rejonowy w Opolu  
Nr KRS 0000072747  
Kapitał zakładowy  
32 673 500,00

TW/ 5565/ 8 / 2013 / W

**Nadzór Budowlany  
Kosztorysowanie  
inż. Turcza Tadeusz  
ul. Słowiańska 2/6  
49-300 Brzeg**

dot.: uzgodnienia projektu „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w Goli Grodkowskiej”

Uzgodniono branżowo przedłożony „Plan sytuacyjny”. Linia ciągłą  
niebieską zaznaczono przebieg istniejącej sieci wodociągowej  
i przyłączy wodociągowych. Linia ciągłą brązową zaznaczono przebieg  
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przy prowadzeniu robót budowlanych w obrębie wykazanych  
sieci wodociągowych należy pamiętać o obowiązku odtworzenia  
i zniwelowania do poziomu budowanych dróg elementów istniejącej  
armatury wodociągowo-kanalizacyjnej. Koszty z tym związane należy  
uwzględnić przy wycenie zadania. Fakt rozpoczęcia i zakończenia robót  
wykonawca zobowiązany jest zgłosić do administratora sieci wod.-kan.  
celem uzyskania protokołu odbioru dotyczącego branży wod.-kan.

Załącznik:

1. „Plan sytuacyjny” 1:500 – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TW a/a.

**WICEPREZES  
ds. Technicznych**  
*Marek Dziuba*