



Spółka „PROKOM”
Wpłynęła data 4.10.2007
L.dz. 348/TK - 266

Załącznik 10

Telekomunikacja Polska S.A.
Obszar Eksploatacji w Opolu

ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole
tel.: 0 77 416 18 88
fax: 0 77 457 60 50
www.tp.pl

Opole, 01 październik 2007 r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Sp. z o.o.

PROKOM

ul. G. Zapolskiej 1

50-032 Wrocław

Numer pisma: TSSSOZEU/JJ.215 -39/07

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Więcmierzycze, Kopice, Kopice – Leśnica, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski w gminie Grodków

Szanowni Państwo,


Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Eksploatacji w Opolu uzgadnia projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Więcmierzycze, Kopice, Kopice – Leśnica, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski w gminie Grodków z następującymi uwagami:

- Skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej sieci telekomunikacyjnej, należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującym przepisem BN-73/08984-05 „Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania”, BN-89/8984-17/03 „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe, ogólne wymagania i badania”, „ZN-93 TP S.A. -001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne” oraz Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12.03.1992r.
- Prace ziemne przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z siecią telekomunikacyjną należy prowadzić wyłącznie ręcznie
- Wszelkie zmiany związane z ewentualną i konieczną przebudową urządzeń telekomunikacyjnych inwestor wykona we własnym zakresie po uzyskaniu akceptacji TP S.A.
- Przed przystąpieniem do robót, inwestor jest zobowiązany przedstawić w Dziale Ewidencji Zasobów Fizycznych Sieci w Brzegu harmonogram realizacji prac oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi pracami. Przed przystąpieniem do prac zbliżenia i skrzyżowania projektowanej kanalizacji do sieci telekomunikacyjnej należy wytyczyć geodezyjnie oraz potwierdzić stan uzbrojenia wykonując przekopy kontrolne.

Nadmieniamy, iż każdorazowe uszkodzenie lub naruszenie sieci telekomunikacyjnej należy bezzwłocznie zgłaszać Partnerowi Technicznemu TP S.A. firmie ATEM POLSKA pod tel. 0502 407 151 lub 077 4160034-35 (koordynator strefy brzeskiej – pani Krystyna Howsa). Zaznaczamy, iż usuwanie uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej wynikłe z nienależytego prowadzenia prac w obrębie naszych sieci będą skutkować obciążeniem kosztami naprawy wykonawcę kanalizacji sanitarnej.

Koordynacją działań w tym temacie zajmuje się pracownik Działu Ewidencji Zasobów Fizycznych zs w Brzegu ul. Powstańców Śl.1 Joanna Janocha tel. 077 416 18 88.

Z poważaniem



Lucjan Żurek

Dyrektor Obszaru Eksploatacji
w Opolu

załącznik :
komplet map