

1005777247

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
Infolinia: +48 32 606 0 616



Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl

Nysa, 30.06.2016

TD/OOP/SR/2016-07-06/0000004

Pracownia Projektowa Eltechlen

Kulik Sebastian

ul. Oleska 85

42-700 Lubliniec

Dotyczy: uzgodnienia przyłączenia do sieci dystrybucyjnej odcinków linii oświetleniowej wraz z oprawami w m. Żelazna

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia w dniu 12.06.2016 wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. linii oświetleniowej wraz z oprawami o mocy wnioskowanej 3,0 kW w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będą odpowiednio:
 - linia oświetlenia drogowego słup nr 3 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN „Żelazna S-8-078” do zasilania oświetlenia działki nr 331 i 130
 - linia oświetlenia drogowego słup nr 107 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN „Żelazna S-8-078” dla zasilania obiektu na działce nr 331,348
 - linia oświetlenia drogowego słup nr 11 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN „Żelazna S-8-078” dla zasilania obiektu na działce nr 298
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe linii skojarzonej oświetlenia drogowego na istniejącym słupie nr 3, 107, 11 w kierunku projektowanych instalacji
3. Zakres prac związany z przyłączeniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę**:
 - a) od istniejącego słupa oświetlenia ulicznego nr 3, 107, 11 z linii podwieszanej oświetlenia ulicznego, zaprojektować odcinek odpowiedniej linii oświetleniowej, zasilanej linią kablową YAKXS 4x35mm² lub napowietrzną AsXSn 2x35mm²
 - b) w przypadku wykonania oświetlenia linią napowietrzną dokonać obliczeń sił działających na słup nr 3, 107, 11. W razie przekroczenia dopuszczalnych sił należy słup wymienić. Wymiana słupa odbywać się będzie w ramach warunków przebudowy i zawarcia stosownego w tym zakresie porozumienia
 - c) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę-zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy
 - d) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń
 - e) należy trwale oznakować projektowane słupy: numer słupa nanieść na pasku koloru zielonego, numerację słupów należy uzgodnić w Regionie SN i nN Nysa

Wybudowane elementy sieci pozostają na majątku Gminy.

II. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Grodków ul. Krakowska 19.
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą prac pod napięciem (PPN)**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.

III. Wykaz dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu gotowości przyłączenia obiektu do sieci TAURON Dystrybucja S.A.:

- a) zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia na wzorze „ZI” dostępnym na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl, który w części dotyczącej złożenia oświadczenia o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien być potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
- b) szkic sytuacyjny przyłączanych urządzeń,
- c) odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu

Kierownik

Wydział Przygotowania i Rozliczeń

Aneta Prędką

Kopia:

Urząd Miejski w Grodkowie
Ul. Warszawska 29
49-200 Grodków

Sprawę prowadził: Krzysztof Cygan
Tel. (77) 889 7224

Kopia: SR3, WST3.3