


Dopuszczalne obciążenie
słupa 600 daN

Sila wypadkowa
442 daN



Biuro Obsługi Nieruchomości INTERDOM Lubliniec		Temat Wymiana słupa linii nn Goła Grodkowska	
Projektant inż. Józef Radomański		Wyniki obliczenia sił na słupie nr 9 (15) N-10,5/6E	
		Nr rys.	2