



Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Opolu

## Oddział w Brzegu

ul. Trzech Kotwic 6

49-300 Brzeg

NIP 754-10-36-970

wzmurwbrzeg@wp.pl

 /0 77 / 444 50 58

ZMK-042 A / 524 /07

Brzeg, dnia 04.12.2007r.

Przedsiębiorstwo

Projektowo – Wdrożeniowe

PROKOM Spółka z o.o.

ul. G. Zapolskiej 1  
50 – 032 Wrocław

Dotyczy:

uzgodnienia projektowanego przejścia kanalizacji sanitarną pod rz. Ciek "B" w km 0+727, Ciek "A" w km 2+229, Ciek "A" w km 3+750, Ciek "A" w km 6+100, Stara Struga w km 6+003, Stara Struga w km 6+131, Stara Struga w km 6+392, Struga Grodkowska w km 2+882, Struga Grodkowska w km 7+710

W odpowiedzi na pismo L.dz. 265/TK/422/07r z dnia 22.11.2007 r. w sprawie uzgodnienia projektowanych przejść kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Grodków Tarnowski, Żelazna, Osiek Grodkowski, Kopice, - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Brzegu, po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów uzgadnia przedłożone rozwiązanie z uwzględnieniem poniższych warunków:

1. Projektowane przejścia kanalizacją sanitarną wykonane będą przewiertem sterowanym w rurze ochronnej.
2. Głębokość posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem rzek Ciek „A”, Ciek „B”, Stara Struga oraz Struga Grodkowska – powinna odpowiadać wartościom podanym w przekrojach poszczególnych przejść (w załączeniu).
3. Miejsce przekroczenia rzek należy oznakować w sposób trwały na obu górnych krawędziach skarp;

Powyższe uzgodnienia ważne są w okresie dwóch lat, licząc od dnia ich wydania.

O terminach rozpoczęcia i zakończenia robót należy pisemnie powiadomić tut. Oddział.

Otrzymują:

1. Adresat (zał.)
2. a/a

Załącznik:

- Faktura za wykonane uzgodnienie

Za zgodność z oryginałem

**TECHSAN**  
KIEROWNIK PRACOWNI  
mgr inż. Jacek Dynowski

KIEROWNIK  
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Opolu  
ODDZIAŁ W BRZEGU

Krzysztof Chodźka