

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu  
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole  
tel. 77 443 52 50, faks 44 443 52 42

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
tel. 77 44 35 191  
ryszard.gwozdek@psgaz.pl

**PLANBUD**  
**Paweł Opałka**  
**ul. Zjednoczenia 9/2**  
**48-304 Nysa**

Wasz znak:

Opole, 06.02.2020

Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763..057.20

Dot.: uzgodnienia dokumentacji „Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie

Szanowni Państwo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na terenie objętym przedmiotową inwestycją przebiega sieć gazowa niskiego ciśnienia stalowa DN 100,50,40 wybudowana w latach 1976-1991r. Głębokość posadowienia sieci wynosi 0.8-1.0. Niniejszym pismem pozytywnie uzgadniamy projekt przebudowy ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie z następującymi uwagami:

- Inwestor własnym kosztem i staraniem wykona projekt i dokona zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej
- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),
- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Brzegu,

- należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odległości normatywnych górnej projektowanej nawierzchni ulic od sieci gazowej. Przy wykonywaniu prac związanych z przebudową ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej należy wykonać w obecności przedstawiciela Gazowni w Brzegu wykopy kontrolne celem dokładnego określenia głębokości posadowienia gazociągu,
- odcinki sieci gazowej dla których nie została zachowana normatywna głębokość przykrycia należy zabezpieczyć rurą ochronną (np. stalową dwudzielną) lub dokonać obniżenia gazociągu . Sposób zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej należy uzgodnić z Służbami Technicznymi Gazowni w Brzegu
- W przypadku obniżenia gazociągu projekt techniczny przebudowy należy uzgodnić z Działem Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Zakładzie Gazowniczym w Opolu
- Wykonanie zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej należy zlecić firmie posiadającej stosowne uprawnienia
- wszelkie kolizje z siecią gazową zaistniałe podczas prowadzonej inwestycji należy rozwiązać kosztem i staraniem Inwestora po uprzedniej akceptacji Służb Technicznych Gazowni w Brzegu,
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- w przypadku konieczności przerw w dostawie gazu związanych z przyjętą technologią wykonania zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej, Inwestor pokryje wszelkie koszty wynikłe z przerw w dostawie gazu dla naszego przedsiębiorstwa i odbiorców gazu których to wyłączenie będzie dotyczyć.

Czynną sieć dystrybucyjną średniego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym na załączonej mapie.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

**Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.**

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

Z poważaniem

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Brzegu
3. ZMDZ aa



KIEROWNIK  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym



Piotr Broniec