



# GRODKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA spółka z o.o.


z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim  
Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków  
tel./fax .077 415-54-32 grod wik@grod wik.pl

Tarnów Grodkowski, dnia 25.09.2017 r.

Oczyszczalnia  
Ścieków w Tarnowie  
Grodkowskim  
tel. 077 415-55-85  
tel./fax .077 415-54-32

TW / 3316 / 9 / 2017 / W

Gmina Grodków  
ul. Warszawska 29  
49-200 Grodków



Stacja Uzdatniania  
Wody w Grodkowie  
tel/fax. 077 415-55-33

**Dot.: Warunków technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gałączyce, gm. Grodków**

### Konta Bankowe:

- BS Grodków-Losiów  
67 8870 0005 2001  
0030 4400 0001
- ING Bank Śląski S.A.  
24 1050 1171 1000  
0022 9616 2577

*W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.08.2017 r. Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja w Tarnowie Grodkowskim zapewniają odbiór ścieków bytowych w ilości  $Q_{d \max}$  72 m<sup>3</sup>/d z projektowanej do skanalizowania miejscowości Gałączyce, gm. Grodków.*

NIP 753-000-07-96  
REGON 530587733  
Sąd Rejonowy w Opolu  
Nr KRS 0000072747  
Kapitał zakładowy  
32 934 500,00

## WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA .

Sieć kanalizacji sanitarnej :

1. Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy dokonać poprzez istniejącą studzienkę rewizyjną o rzędnych 189,27/186,99 w miejscowości Gnojna.
2. Sieć kanalizacyjną należy wykonać z rur PCV lub kamionkowych.
3. Jako przepompownię główną w miejscowości Gałączyce przewidzieć tłocznnię ścieków.
4. Dokonać modernizacji przepompowni ścieków P-2 Gnojna do zakładanej wydajności. *oz. nr 833*
5. Przebudować przepompownię P-6 Gnojna na tłocznnię ścieków.
6. Tłocznnie ścieków winny posiadać instalację do dozowania środków antyodorowych.
7. Na sieci zabudować studzienki rewizyjne betonowe oraz z tworzywa sztucznego.
8. Na przewodach tłocznych przewidzieć rewizje w odległościach nie większych niż 300 m.
9. Zasilanie przepompowni w energię elektryczną przewidzieć jako podstawowe źródło zasilania z sieci elektroenergetycznej oraz rezerwowe z agregatu prądotwórczego. *oz. nr 666/4*

10. Obiekty wyposażyc w instalacje monitoringu pracy oraz antywłamaniowa z możliwością przesyłania danych do istniejącego centralnego systemu sterowania i monitoringu .

Opracowany projekt budowy sieci kanalizacyjnej w oparciu o niniejsze warunki podlega uzgodnieniu w tut. Przedsiębiorstwie.

OTRZYMUJA :

1. Adresat.
2. TW a/a.

PREZES ZARZADU

Elwira Biegaj