

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Oświetlenie uliczne dla niektórych miejscowości Gminy Grodków – I etap.

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) odpowiadam na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ zmieniam treść SIWZ w następującym zakresie:

Wniosek z dnia 30 września 2016r.

Proszę o poprawienie przedmiarów robót dotyczących budowy oświetlenia we wszystkich miejscowościach, gdyż występują rozbieżności pomiędzy ilościami robót ziemnych:

w przedmiarze robót dot. Gałązczyce Etap 1 pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 60.48 m³,

zaś:
pozycja 10. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 216 m³

w przedmiarze robót dot. Gierków Etap 1 pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 1,12 m³,

zaś:
pozycja 10. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 31 m³

w przedmiarze robót dot. Gierków Etap 2 pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 68,6 m³,

zaś:
pozycja 10. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 245 m³

w przedmiarze robót dot. Grodków Etap 1 pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 17.360 m³,

zaś:
pozycja 10. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 62.000 m³

w przedmiarze robót dot. Grodków Etap 2 pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 19.040 m³,

zaś:
pozycja 10. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 68.000 m³

w przedmiarze robót dot. Grodków Etap 3 pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 22.400 m³,

zaś:
pozycja 10. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 80.000 m³

w przedmiarze robót dot. Kobiela 1
pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 35.280 m³,

zaś:
pozycja 10. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 126.000 m³

w przedmiarze robót dot. Kobiela 2
pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 42,000 m³,

zaś:
pozycja 10. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 150.000 m³

w przedmiarze robót dot. Osiek Grodkowski 1 pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 21.840 m³,

zaś:

pozycja 11. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 78.000 m³

w przedmiarze robót dot. Osiek Grodkowski 2 pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 32.200 m³,

zaś:

pozycja 11. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 115.000 m³

w przedmiarze robót dot. Osiek Grodkowski 3 pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 13.160 m³,

zaś:

pozycja 11. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 47.000 m³

w przedmiarze robót dot. Osiek Grodkowski 4 pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 48.160 m³,

zaś:

pozycja 11. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 172.000 m³

w przedmiarze robót dot. Strzegów 1

pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 89.880 m³,

zaś:

pozycja 11. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 321.000 m³

w przedmiarze robót dot. Strzegów 2

pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 31.080 m³,

zaś:

pozycja 11. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 93.000 m³

w przedmiarze robót dot. Strzegów 3

pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 63.000 m³,

zaś:

pozycja 11. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 225.000 m³

w przedmiarze robót dot. Strzegów 4

pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 65.520 m³,

zaś:

pozycja 11. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 242.000 m³

w przedmiarze robót dot. Wierzbna 1

pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 37.800 m³,

zaś:

pozycja 10. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 135.000 m³

w przedmiarze robót dot. Wierzbna 2

pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 78.120 m³,

zaś:

pozycja 10. KNNR 5 0702-05 - Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 279 m³

w przedmiarze robót dot. Wierzbnik 1

pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 11.200 m³,

zaś:

pozycja 10. KNNR 5 0702-05 - Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 40 m³

w przedmiarze robót dot. Wierzbnik 2

pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 90.160 m³,

zaś:

pozycja 10. KNNR 5 0702-05 - Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 322 m³

w przedmiarze robót dot. Wierzbnik 3

pozycja 1. KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - obmiar 91.000 m³,

zaś:

pozycja 10. KNNR 5 0702-05 - Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - obmiar 325.000 m³

Proszę o poprawę obmiaru pozycji dotyczących zasypywania ziemią, równą obmiarowi wykopów

Odp. W wycenianych przedmiarach należy przyjąć, że kopanie i zasypywanie jest tej samej wielkości. Prawidłowo jest zapisana wielkość kopania. Natomiast w pozycjach zasypywanie należy przyjąć wartość z pozycji kopanie. Poprawna wielkość to:

Zasypywanie - istniejąca wielkość (kopanie) w przedmiarze należy pomnożyć przez mnożną głębokości i szerokości wykopu - 0,7*0,4

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz /-/
Marek Antoniewicz

Informację niniejszą
zamieszcza się na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 03.10.2016r.

ZP/KR