

**Dot. przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
– wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane pytania oraz zmieniam treść SIWZ w następującym zakresie:

Wniosek z dnia 29 maja 2015r.

1. Jakiego rodzaju mają być płyty ThermaBitum na pokrycia dachowe.
Odp. Blacha trapezowa TR35.207.1035 pozytyw BT S35, górą ocieplenie w systemie ThermaBitum.
2. Jaki ma być tynk na ociepleniu - w dokumentacji jest akrylowy i silikatowo-silikonowy, w przedmiarze mineralny i jaka grubość i faktura.
Odp. Tynk akrylowy gr 2 mm, KORNIK.
3. Jakie konkretnie mają być drzwi p-poż EI 60 - całkowicie przeszklone, czy też część z panela a część przeszklona.
Odp. Część przeszklona – szyba bezpieczna, dołem panel pełny, profil ciepły.
4. Jakiego rodzaju mają być betonowe kostki brukowe - są rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją techniczną.
Odp. Plac - Libet VIA TRIO, droga dojazdowa – kostka Libet prostokąt.

Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w w/w odpowiedziach służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych.

Ponadto Zamawiający informuje, że w Części II SIWZ - Wzór Umowy § 12 (Kary umowne) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia.”

W związku z powyższym działając w oparciu o art. 38 ust. 6 oraz 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłuży terminy składania i otwarcia ofert wyznaczając je następująco:

- termin składania ofert: do dnia 11.06.2015r. do godz. 10:00

- termin otwarcia ofert: w dniu 11.06.2015r. godz. 10:30

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Burmistrz
/-/ Marek Antoniewicz**